



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : Εκτέλεση των συνδέσεων των απαραίτητων συστημάτων για τη σωστή λειτουργία του Αιγινητείου Νοσοκομείου.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

A.T. : 1.1**Άρθρο : ATHE 8773****Καλώδιο τύπου NYΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3 X 185 + 95 mm²****Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 47 100%**

Καλώδιο τύπου NYΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

8773. 4 Τριπολικό με ουδέτερο
μειωμένης διατομής8773. 4. 6 Διατομής 3 X 185 + 95 mm²**Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00****(Ολογράφως) : πενήντα****A.T. : HM 1.2****Άρθρο : ATHE 8757****Αγωγός γυμνός χάλκινος διατομής 1 X 95 mm²****Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 47 100%**

Αγωγός γυμνός χάλκινος διατομής (25 τ. χ., κλπ) επί τόπου με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης και σύνδεσης, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

8773. 1 Μονοπολικό

0

8773. 1. 10 Διατομής 1 X 95 mm²**Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00****(Ολογράφως) : οκτώ****A.T. : HM 1.3****Άρθρο : ATHE 9391****Ασφαλειοδιακόπτης ονομαστικής εντάσεως 250 A με δυνατότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 36 kA****Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 53 100%**

Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός ονομαστικής εντάσεως 250 A 250A με δυνατότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 36 kA, με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά στοιχεία για την ηλεκτροδότηση του νέου κτηρίου δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου, τοποθέτηση και σύνδεση με τους αφικνούμενους και αναχωρούντες αγωγούς.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 520,00**(Ολογράφως) : Πεντακόσια είκοσι**

A.T. : HM 1.4

Άρθρο : ATHE 9391

Ασφαλειοδιακόπτης ονομαστικής εντάσεως 630 A με δυνατότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 36 kA

Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 53 100%

Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός ονομαστικής εντάσεως 630 A 250A με δυνατότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 36 kA, με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά στοιχεία για την ηλεκτροδότηση του νέου κτηρίου δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου, τοποθέτηση και σύνδεση με τους αφικνούμενους και αναχωρούντες αγωγούς.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.100,00
(Ολογράφως) : Χίλια εκατό

A.T. : HM 1.5

Άρθρο : ATHE N8766.2.28 Εσχάρα γαλβανιζέ για διέλευση Καλωδίων 300x60mm με 1,5μm πάχος

Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 46 100%

Εσχάρα γαλβανιζέ για διέλευση Καλωδίων 300x30mm με 1,5μm πάχος δηλαδή υλικό με υλικά και μικροϋλικά στήριξης.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00
(Ολογράφως) : έντεκα

A.T. : HM 1.6

Άρθρο :

Εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 45 100%

Εγκατάσταση εξοπλισμού, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις εντός του Γ.Π.Χ.Τ. (τροποποίηση βάσεων στήριξης, νέες τροφοδοτικές μπάρες διακοπών κλπ)
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.000,00
(Ολογράφως) : Πέντε χιλιάδες

A.T. : HM 2.1

Άρθρο : ATHE 8037

Σωλήνας χαλύβδινος γαλβανιζέ διαμέτρου Φ 110

Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 6 100%

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανιζέ με ραφή ISO – MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), διαμέτρου 110 cm. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στήριξης, συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,79
(Ολογράφως) : Εβδομήντα και εβδομήντα εννέα

Τιμολόγιο μελέτης

: HM 2.2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67

Χρωματισμοί σωληνώσεων σε κόκκινη απόχρωση

Κωδικός αναθεώρησης:

100%

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : Τέσσερα

A.T. : HM 3.1

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.3

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πίεσεως
(1 m)

8036. 3 Διαμέτρου 1 inch

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,23

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : HM 3.2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01

Χρωματισμοί σωληνώσεων σε κίτρινη απόχρωση

Κωδικός αναθεώρησης:

100%

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών", διαμέτρου έως 1 inch.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,05

(Ολογράφως) : Ένα και πέντε λεπτά

Ο Προϊστάμενος Μελετών

Η Συντάκτης

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Μαρία Καφαντάρη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Μπαρμπάρετος