



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
———ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837———
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A.M. : 11122

**Τίτλος: «Προμήθεια και εγκατάσταση UPS για δίκτυο αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο
Γρυπάρειο μέγαρο για της ανάγκες του τμήματος ΕΜΜΕ».**

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

- Οι οικονομικοί φορείς στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τους θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβουν το παρακάτω Φύλλο Συμμόρφωσης.
- Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών-απαιτήσεων είναι ουσιώδεις και απαραίτητες και είναι οι κατ' ελάχιστον απαιτούμενες.
- Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν τον παρακάτω πίνακα (όλες τις στήλες και όλα τα ζητούμενα στοιχεία) με απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων τους και τον υποβάλλουν στην προσφορά τους σε μορφή pdf αρχείου, ψηφιακά υπογεγραμμένου.
- Η οργάνωση των τεχνικών απαιτήσεων σε μορφή πίνακα όπως αυτού που παρατίθενται στη συνέχεια και η γραμμογράφησης τους με τη μορφή φύλλων συμμόρφωσης, γίνεται για λόγους ομοιομορφίας στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών, διασφάλισης διαφάνειας και διευκόλυνσης του έργου της αξιολόγησής τους.
- Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις, απαιτήσεις ή επεξηγήσεις για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
- Αν στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί είτε η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη απαίτηση είναι υποχρεωτική για τους προσφέροντες, θεωρούμενη ως απαραίτητος όρος.
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαραίτητους και στοιχειώδεις όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη απαίτηση πληρείται ή όχι από την προσφορά.
- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες και παραγράφους ή πίνακες, των επισυναπτόμενων τεχνικών εγχειριδίων , στα δε αυτά τεχνικά εγχειρίδια σημειώνεται στη σχετική σελίδα και παράγραφο ή πίνακα, ο αντίστοιχος Α/Α της Τεχνικής Προδιαγραφής-Απαίτησης του Φύλλου Συμμόρφωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ					
A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1	UPS 6KVA / 5,4 kW		ΝΑΙ		
1.1	Τάση εισόδου:	1~ 220/230/240 (Vac)	ΝΑΙ		
1.2	Τάση εξόδου:	1~ 220/230/240 (Vac)	ΝΑΙ		
1.3	Αυτονομία:	≥10 min	ΝΑΙ		
1.4	Συσσωρευτές:	Ενσωματωμένοι, κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης	ΝΑΙ		
1.5	Τεχνολογία:	On-Line	ΝΑΙ		
1.6	Συντ/στής ισχύος:	≥0,99	ΝΑΙ		
2	UPS 10KVA /8kW		ΝΑΙ		
2.1	Τάση εισόδου:	1~ 220/230/240 (Vac)	ΝΑΙ		
2.2	Τάση εξόδου:	1~ 220/230/240 (Vac)	ΝΑΙ		
2.3	Αυτονομία:	≥10 min	ΝΑΙ		
2.4	Συσσωρευτές:	Ενσωματωμένοι, κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης	ΝΑΙ		
2.5	Τεχνολογία:	On-Line	ΝΑΙ		
2.6	Συντ/στής ισχύος:	≥0,99	ΝΑΙ		
3	UPS 20KVA / 18kW		ΝΑΙ		
3.1	Τάση εισόδου:	3~ 308/400/415–220/230/240+N	ΝΑΙ		
3.2	Τάση εξόδου:	3~ 308/400/415–220/230/240+N	ΝΑΙ		
3.3	Αυτονομία:	≥10 min	ΝΑΙ		
3.4	Συσσωρευτές:	Ενσωματωμένοι, κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης	ΝΑΙ		
3.5	Τεχνολογία:	On-Line Double Conversion	ΝΑΙ		
3.6	Συντ/στής ισχύος:	≥0,99	ΝΑΙ		
4	UPS 30KVA / 27kW		ΝΑΙ		
4.1	Τάση εισόδου :	3~ 308/400/415–220/230/240+N	ΝΑΙ		
4.2	Τάση εξόδου:	3~ 308/400/415–220/230/240+N	ΝΑΙ		
4.3	Αυτονομία:	≥10 min	ΝΑΙ		
4.4	Συσσωρευτές:	Ενσωματωμένοι, κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης	ΝΑΙ		
4.5	Τεχνολογία:	On-Line Double Conversion	ΝΑΙ		
4.6	Συντ/στής ισχύος:	≥0,99	ΝΑΙ		