

ΑΜ : 11137

Τόπος της
Προμήθεια: Γουδή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
					Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Εργασίες						
1	Ημικεντρική κλιματιστική μονάδα , ψύξη - θέρμανση, αξιόπιστου οίκου τεχνολογίας INVERTER, τύπος συσκευής κασέτα , με ψυκτικό υγρό R410a 'η R 32 , Ονομαστική απόδοση (Btu/h) 18.000 και Ενεργειακή Κλάση Ψύξης : ≥ A++ , Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης : ≥ A+ Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) : ≥ 4.0 Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) : ≥ 6,1	τεμ	6,00	1.420,00	8.520,00	
2	Ημικεντρική κλιματιστική μονάδα , ψύξη - θέρμανση, αξιόπιστου οίκου τεχνολογίας INVERTER, τύπος συσκευής κασέτα , με ψυκτικό υγρό R410a 'η R 32 , Ονομαστική απόδοση (Btu/h) 24.000 και Ενεργειακή Κλάση Ψύξης : ≥ A++ , Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης : ≥ A+ Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) : ≥ 4.0 Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) : ≥ 6,1	τεμ	6,00	1.820,00	10.920,00	
3	Ημικεντρική κλιματιστική μονάδα , ψύξη - θέρμανση, αξιόπιστου οίκου τεχνολογίας INVERTER, τύπος συσκευής κασέτα , με ψυκτικό υγρό R410a 'η R 32 , Ονομαστική απόδοση (Btu/h) 36.000 και Ενεργειακή Κλάση Ψύξης : ≥ A++ , Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης : ≥ A+ Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) : ≥ 4.0 Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) : ≥ 6,1	τεμ	6,00	2.350,00	14.100,00	
4	Ημικεντρική κλιματιστική μονάδα , ψύξη - θέρμανση, αξιόπιστου οίκου τεχνολογίας INVERTER, τύπος συσκευής κασέτα , με ψυκτικό υγρό R410a 'η R 32 , Ονομαστική απόδοση (Btu/h) 48.000 και Ενεργειακή Κλάση Ψύξης : ≥ A++ , Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης: ≥ A+ Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) : ≥ 4.0 Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) : ≥ 6,1	τεμ	3,00	2.760,00	8.280,00	
5	Ημικεντρική κλιματιστική μονάδα , ψύξη - θέρμανση, αξιόπιστου οίκου τεχνολογίας INVERTER, τύπος συσκευής δαπέδου - οροφής, , με ψυκτικό υγρό R410a 'η R 32 , Ονομαστική απόδοση (Btu/h) 18.000 και Ενεργειακή Κλάση Ψύξης : ≥ A++ , Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης : ≥ A+ Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) ≥ 4.0 κατά Eurovent. Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) ≥ 6,1	τεμ	7,00	1.360,00	9.520,00	

6	Ημικεντρική κλιματιστική μονάδα , ψύξη - θέρμανση, αξιόπιστου οίκου τεχνολογίας INVERTER, τύπος συσκευής δαπέδου - οροφής, , με ψυκτικό υγρό R410a 'η R 32 , Ονομαστική απόδοση (Btu/h) 24.000 και Ενεργειακή Κλάση Ψύξης : $\geq A++$, Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης : $\geq A+$ Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) : ≥ 4.0 . Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) : $\geq 6,1$	τεμ	5,00	1.730,00	8.650,00	
	Σύνολο				59.990,00	59.990,00
	Άθροισμα					59.990,00
	Φ.Π.Α. 24,00%					14.397,60
	Γενικό Σύνολο					74.387,60

Αθήνα , Απρίλιος 2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΥΠΑ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ι. Γιαννακόπουλος

Ιωάννης Μπαρμπαρέσος